

## DÉSIGNATION

### BRIDE À ENTRAXE VARIABLE DE 144 À 256MM

## RÉFÉRENCE

**ASCM0009**

### Descriptif :

Bride permettant la fixation de boîtier de branchement sur appuis communs Enedis BT en béton. Le positionnement des brides en équerre est ajustable selon la largeur du poteau.

Leur fixation sur l'appui est réalisée par une bande de feuillard 20 mm et une boucle feuillard, sur la même face du poteau que celle utilisée pour la traverse appui commun afin de laisser trois faces de l'appui disponibles pour Enedis.

L'écart entre le boîtier et l'appui est de 55 mm



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière : Acier galvanisé à chaud et Acier inoxydable

- Écart entre boîtier et appui : 55mm

- L (mm) : 144 - 256

