FICHE TECHNIQUE

DÉSIGNATION

CONSOLE POUR POTEAU BOIS

RÉFÉRENCE

ASCM0233

Descriptif :

Utilisation :
Ferrure de fixation d'une traverse TRAV 515 ou TRAV 519 sur un poteau bois d'énergie avec deux boulons BH 14X25/25 espacés de 120 mm.

Quatre ergots assure une fonction anti rotation de la ferrure.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière : Acier galvanisé à chaud.

- Fixation : Par deux feuillards 20x0,7 mm ou par quatre vis à bois Ø 10 mm.

- Poids : 0.510kg

